



**GMINA MOCHOWO**  
Mochowo, ul. Sierpecka 2  
09 - 214 Mochowo

Mochowo, dnia 31.07.2024 r.

Znak sprawy: RGK.271.15.2024

**GMINA MOCHOWO**  
Mochowo, ul. Sierpecka 2  
09 - 214 Mochowo  
(3)

Wykonawcy/strona internetowa  
prowadzonego postępowania  
[www.mochowo.pl](http://www.mochowo.pl)

## WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie**

Zamawiający, Gmina Mochowo, w związku z otrzymanymi pytaniami w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z Regulaminem udzielonego zamówień udziela poniższych odpowiedzi:

1. „Witam w zapytaniu dotyczącym "Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Mochowie" w Paragrafie III pkt 3- 2) wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Czy dopuszczają Państwo osoby do wykonywania w/w robót z uprawnieniami Grupy 1 Eksploatacja, Dozór.”  
**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** do wykonywania robót elektrycznych osobę z uprawnieniami Grupy 1 Eksploatacja, Dozór.
2. Czy zamawiający przewiduje wymianę jednego kominu zewnętrznego ? Istniejący komin Dn 180 jest nieodpowiedni do kotła kondensacyjnego, gdyż nie posiada uszczelek i nie nadaje się do pracy w nadciśnieniu. Ponadto zaprojektowany kocioł o mocy ok. 300 kW potrzebuje kominu o średnicy min. Dn 250.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje wymiany kominu zewnętrznego tylko jego modyfikacji w taki sposób iż w istniejący komin "odcinek pionowy DN180" należy włożyć wsad DN160 oraz poziome podejście do kotła wymienić na DN200.
3. Zaprojektowany kocioł ma dość specyficzne wymagania co do właściwości fizykochemicznych wody kotłowej. Na rysunku projektowym nie widzę stacji uzdatniania wody co i tak nie zabezpiecza projektowanego kotła przed istniejącą w zładzie wodą. W związku z tym proponuje wymianę istniejącego sprzęgła Dn 80 na wymiennik ciepła woda-woda dedykowany do projektowanego kotła co skutecznie zabezpieczy kocioł przed skutkami wody kotłowej z instalacji.  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany istniejącego sprzęgła na wymiennik płytowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki/demonotażu urządzeń pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin do składania ofert w sposób następujący:

**BYŁO**

**VII. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej**

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na: **Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie**. Nie otwierać przed dniem 01.08.2024 r., godz. 12:00.

**JEST**

**VII. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej**

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na: **Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie**. Nie otwierać przed dniem 05.08.2024 r., godz. 12:00.

**BYŁO**

**VIII. Miejsce składania ofert**

1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo, w terminie do dnia 01.08.2024 r., godz. 12:00.

**JEST**

**VIII. Miejsce składania ofert**

1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo, w terminie do dnia 05.08.2024 r., godz. 12:00.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

z up. WOJTA

Dariusz  Łazarowski  
SEKRETARZ GMINY

podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnionej